

Unité Centrale des Achats  
Direction des Achats  
dans le domaine Informatique  
N° 225 /DAI/2023

Le, 2023 11  
11 SEPT 2023

**À tous les soumissionnaires**  
**Ayant retirés le Cahier des Charges**  
**de l'Appel d'Offres National ouvert N° 09/UCA/DAI/2023**  
**Sur Tuneps N°20230805202-00**

**Objet:** Réponse à une demande d'éclaircissement N°2 relative au Cahier des Charges de l'Appel d'Offres National Ouvert N° 09/UCA/DAI/2023 pour « l'Acquisition des Onduleurs ».

Faisant suite à des demandes d'éclaircissement, formulées par des soumissionnaires, j'ai l'honneur de vous communiquer la réponse suivante :

| Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Réponse                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merci de nous préciser l'autonomie des onduleurs demandés (au moins un temps minimum). L'offre financière dépend de l'autonomie, de ce faite cette donnée est essentielle pour pouvoir comparer les dossiers.                                                                                                                                                                         | L'autonomie demandée des onduleurs est de <b>7 (sept) minutes minimum et doit figurer dans le prospectus technique. (prospectus technique à l'appui).</b> |
| Nous vous prions de nous clarifier les points cités ci dessous:<br><br>- Le châssis de l'onduleur est avec mise à la terre sachant que les prises de sortie 2P+T de l'onduleur est avec mise à la terre et ça dépend aussi du local de la Poste (nous demandons si l'installation contient mise à la terre ou non).<br>- FORMULAIRES DE CONFORMITE TECHNIQUE: Châssis Mise à la terre | Le local de la Poste est mis à la terre (l'installation électrique au niveau du local de la Poste contient une mise à la Terre).                          |

Veillez agréer, Madame / Monsieur, l'assurance de notre haute considération.

**La Directrice des Achats dans le domaine Informatique**  
**Jamila Ben Lassoued**